

## WYTYCZNE ELEKTRO-INSTALACYJNE

W skład zestawu instalacyjnego platformy O-GA wchodzi

- rozdzielnia z automatyką o wymiarach wys/szer/głęb: 550x320x175mm z wyłącznikiem głównym
- tor jezdny wraz z zabezpieczeniami
- platforma
- elementy nośne (słupki), zależnie od sposobu zamówienia

1. Rozdzielnię z automatyką montuje się w pobliżu toru jezdnego, odległość zalecana do 5m.

2. Rozdzielnia połączona jest z zasilaniem głównym budynku za pomocą przewodu  $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$  (w przypadku zasilania 230V – przewód  $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ).

3. W punkcie poboru prądu do urządzenia (rozdzielnia główna obiektu) zainstalować należy wyłącznik 25A różnicowo-prądowy o prądzie zadziałania  $I_{\Delta N} 30 \text{ mA}$  oraz wyłącznik samoczynny B16A.

Od rozdzielni należy poprowadzić:

- przewód zasilający -  $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$  do punktu zamocowania silnika (w pobliżu górnego postoiu platformy)
- trzy przewody  $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$  do wyłączników krańcowych na dolnym odcinku toru jezdnego,
- dwa przewody  $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$  do wyłączników krańcowych przy górnym przystanku,
- przewody  $10 \times 0,5 \text{ mm}^2$  do każdej z kaset przywoławczych (górnym i dolnym postoj platformy), w przypadku kaset z automatycznym sterowaniem podłogą platformy  $12 \times 0,5 \text{ mm}^2$
- przewód uziemiający  $1 \times 4 \text{ mm}^2$  podłączony do toru jezdnego

**Uwagi:**

Standardowo przy montażu urządzenia przez ORTO PLUS lifts wszystkie przewody sterownicze oraz zasilające są prowadzone w korytkach ściennych z PCV.



LIFT PLUS PL Kaczmarczyk, Spółka Jawna

ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa k. Częstochowy

NIP: 5732847661; KRS: 0000490001; REGON: 243435020

tel./fax: +48 34 314 03 10 email: [biuro@liftplus.pl](mailto:biuro@liftplus.pl)